

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告

报告编号: SZ25-037 (1-5)

第 1 页 共 11 页

样品类型: 出厂水、末梢水	样品编号: SZ25-037 (1-5)
来样方式: 送样	采/送样部门: 四方台区疾控
样品规格: 5.75L/份	样品数量: 5 份
样品状态: 无色、透明液体	包装状态: 完好
收样日期: 2025 年 9 月 10 日	检测活动日期: 2025 年 9 月 10 日- 2025 年 9 月 12 日
检测类别: 监测	限值标准: GB 5749-2022
检测项目: 见附页	
检测方法: GB/T 5750.4-2023 (4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1) GB/T 5750.5-2023 (4.2, 5.2, 6.2, 7.4, 8.3, 11.5) GB/T 5750.6-2023 (4.5, 5.1, 6.6, 7.6, 8.4, 9.4, 11.1, 12.4, 13.1, 14.3) GB/T 5750.7-2023 (4.1) GB/T 5750.10-2023 (4.3, 5.2, 6.2, 7.2, 15.2, 16.2, 21.2) GB/T 5750.11-2023 (4.2) GB/T 5750.12-2023 (4.1, 5.1)	
检测结果: 见附页 	

报告制作: 许平 审核: 辛淑华 批准:  批准日期: 2025 年 10 月 11 日



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (1)

第 2 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	29
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	178
8	氯化物/(mg /L)	250	9.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	112
10	硫酸盐/(mg /L)	250	35.8
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00789
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00063
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0010
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00090
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00022
17	镉/(mg /L)	0.005	0.00013
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.48
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.31



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (1)

第 3 页 共 11 页

采样地点: 四方台区净水厂出厂水

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00951
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00320
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00664
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00010
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3021
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min≥30，出厂水和末梢水限值/(mg /L)≤2，出厂水余量/(mg /L)≥0.3,末梢水余量/(mg /L)≥0.05。	0.36
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (2)

第 4 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	18
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 12	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	176
8	氯化物/(mg /L)	250	9.3
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	116
10	硫酸盐/(mg /L)	250	36.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00715
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00049
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0025
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00034
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00010
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.01
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.72
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.02
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.31



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (2)

第 5 页 共 11 页

采样地点: 四方台交警队

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.00936
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00319
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00664
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00009
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.2994
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30，出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2，出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.15
36	pH 值	不小于 6.5，且不大于 8.5	6.9
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (3)
采样地点: 四方台区医院

第 6 页 共 11 页

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 500	9
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 1.2	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	177
8	氯化物/(mg /L)	250	10.2
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	110
10	硫酸盐/(mg /L)	250	36.3
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00743
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00040
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0031
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	0.00014
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.03
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.04
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 20	0.32



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (3)

第 7 页 共 11 页

采样地点: 四方台区医院

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01068
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00347
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00731
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00015
29	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3360
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度（铂钴色度单位）/度	15	<5
34	浑浊度(散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.18
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.8
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (4)

第 8 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	22
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为1.2	0.21
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	176
8	氯化物/(mg /L)	250	9.5
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	120
10	硫酸盐/(mg /L)	250	35.7
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00684
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00054
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0032
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	<0.00009
16	铅/(mg /L)	0.01	0.00008
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬(六价)/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.64
22	氨(以 N 计)/(mg /L)	0.5	0.04
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.31



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (4)

第 9 页 共 11 页

采样地点: 四方台区一幼

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01038
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00330
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00697
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00011
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3232
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)/NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.13
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			



双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (5)

第 10 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	——
3	菌落总数/(CFU/ ml)	100 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为500	13
4	臭和味	无异臭、异味	无
5	肉眼可见物	无	无
6	氟化物/(mg /L)	1.0 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为12	0.22
7	溶解性总固体/(mg /L)	1000	181
8	氯化物/(mg /L)	250	9.4
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg /L)	450	112
10	硫酸盐/(mg /L)	250	36.5
11	锰/(mg /L)	0.1	0.00721
12	铜/(mg /L)	1.0	0.00036
13	锌/(mg /L)	1.0	0.0029
14	铝/(mg /L)	0.2	<0.0012
15	砷/(mg /L)	0.01	<0.00009
16	铅/(mg /L)	0.01	<0.00007
17	镉/(mg /L)	0.005	<0.00006
18	汞/(mg /L)	0.001	<0.0001
19	铁/(mg /L)	0.3	0.02
20	铬（六价）/(mg /L)	0.05	<0.004
21	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(mg /L)	3	0.80
22	氨（以 N 计）/(mg /L)	0.5	0.03
23	氰化物/(mg /L)	0.05	<0.0016
24	硝酸盐(以 N 计)/(mg /L)	10 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为20	0.31



扫描全能王 创建

双鸭山市疾病预防控制中心

检测报告附页

报告编号: SZ25-037 (5)

第 11 页 共 11 页

采样地点: 清真阁饭店

序号	检测项目	限值	检测结果
25	三氯甲烷/(mg /L)	0.06	0.01050
26	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00337
27	二氯一溴甲烷/(mg /L)	0.06	0.00711
28	三溴甲烷 /(mg /L)	0.1	0.00014
29	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.3285
30	二氯乙酸/(mg /L)	0.05	<0.0037
31	三氯乙酸/(mg /L)	0.1	<0.0044
32	氯酸盐/(mg /L)	0.7	<0.005
33	色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
34	浑浊度 (散射 浑浊度 单位)NTU	1 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时为 3	<1
35	游离氯	与水接触时间/min $\geq$ 30, 出厂水和末梢水限值/(mg /L) $\leq$ 2, 出厂水余量/(mg /L) $\geq$ 0.3,末梢水余量/(mg /L) $\geq$ 0.05。	0.10
36	pH 值	不小于 6.5, 且不大于 8.5	6.9
以下空白			

